

皆さまにお届けしています！

採水場所および水質検査結果値	
上水道	
第3ポンプ場管内 小畑自治会館	第4ポンプ場管内 YOROffice
0CFU/ml	0CFU/ml
不検出	不検出
0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
0.05μg/L未満	0.05μg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.8mg/L	0.8mg/L
0.05mg/L未満	0.06mg/L
0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.05mg/L未満	0.14mg/L未満
0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
8.9mg/L	6.3mg/L
0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
11.0mg/L	3.0mg/L
43mg/L	44mg/L
85mg/L	80mg/L
0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
0.001μg/L未満	0.001μg/L未満
0.001μg/L未満	0.001μg/L未満
0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
7.2	7.7
異常なし	異常なし
異常なし	異常なし
0.5度未満	0.5度未満
0.1度未満	0.1度未満

水道課では、水道法で定められている年間の水質検査計画を策定し、水源地や蛇口から出る給水栓の水の検査を定期的の実施しています。皆さまに「安全・安心」な水を供給するために全ての項目が水質基準に適合しているか、水質管理に万全を期しています。今回お知らせするのは、9月に実施した給水栓の水質検査結果です。それぞれの採取地点の各検査項目は十分に「基準値」を満たしています。

○衛生上の措置(消毒)として

残留塩素が塩素基準値0.1mg/L以上になるよう各ポンプ場とも塩素の量を調整しています。

○「健康に関する項目」とは

生涯にわたり飲み続けても、人の健康に影響が生じない、安全性を十分に考慮した基準値です。

○「水道水が有すべき性状に関する項目」とは

日常生活に使用した場合、不都合が生じない、安全性を十分に考慮した基準値です。

※なお、水質検査計画や、毎月の水質検査の結果については、水道課窓口で閲覧することができます。

上水道事業 業務状況

地方公営企業法第40条の2の規定により、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの業務状況を報告します。

業務の概要(業務量)

(1)給水人口	25,613人
(2)給水戸数	9,476戸
(3)配水量	1,530,554m ³
(4)一日平均配水量	8,364m ³
(5)有収水量	1,182,267m ³
(6)一日平均有収水量	6,460m ³
(7)有収率	77.24%

経理の状況 (単位:円)

区分	予算額	執行済額
収益的収入	504,183,000	219,919,457
収益的支出	509,700,000	74,638,904

(単位:円)

区分	予算額	執行済額
資本的収入	329,208,000	3,143,613
資本的支出	518,313,000	46,597,895

下水道事業 業務状況

地方公営企業法第40条の2の規定により、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの業務状況を報告します。

業務の概要(業務量)

行政区域内人口	25,618人
《公共下水道》	
(1)処理区域内人口	6,028人
(2)水洗化人口	4,269人
(3)普及率	23.53%
(4)水洗化率	70.82%
(5)処理水量	469,588m ³
(6)一日平均処理水量	2,566m ³
《農業集落排水》	
(1)処理区域内人口	392人
(2)水洗化人口	357人

経理の状況 (単位:円)

区分	予算額	執行済額
収益的収入	417,200,000	141,158,856
収益的支出	359,100,000	68,978,566

(単位:円)

区分	予算額	執行済額
資本的収入	99,900,000	55,136,000
資本的支出	200,800,000	99,519,071